



重庆渝浩建筑设计有限公司

设计变更通知单

共 1 页 第 1 页

工程名称	全场综合管廊消防整改以及医教医疗废水预处理系统移机、生活供水站蓄水池、西区第一污室外栏杆、三污化学品储藏室改造项目		设计工号	541242
修改原因	甲方要求			
变 更 内 容 及 简 图	1、本项目设计图纸编号“02——设备间位置平面图、管网沟大样图”中成品金属保护柜增加壁厚以及施工要求，增加内容详见下图：			
	 金属保护柜正立面 1:100 金属保护柜侧立面 1:100 整台箱体结构的骨架采用标准工业用角钢焊接而成，底板采用标准工业用槽钢铺设焊接，焊接方式均采用气保焊，选1.2焊丝；箱体外壳和顶盖采用3厚铝合金板焊接组合而成，铝合金板采用钨极交流氩弧焊进行连接。顶盖内设置岩棉板，防止夏季日光辐射。外壳和骨架全部需要进行防腐处理。			
提单出位	 2020年09月		设计单位	更改设计人： 汪继云
设计单位	2020年09月			技术负责人： 郑立群
备注	1、通知单位首先填写修改内容（如设计错误、遗漏或建设单位、施工单位的要求） 2、本变更在建设方和设计方双方签字盖章后方可生效			
抄送	质检站 建设单位 施工单位 监理单位			