



重庆机场集团有限公司 动力能源分公司 询（报）价单（第 2 次）

项目名称：保养集团二次供水设备项目					编号：动力 2023-25				
合格报价供应商类别来源： ☐ 信息发布									
合格报价供应商要求： 1. 供应商需具有独立法人资格，且合法存续，无不良记录； 2. 具备有效的营业执照；									
询价日：2023 年 5 月 11 日					报价截止时间：2023 年 5 月 16 日 16:00				
工期要求：300 日历天					质保期要求：24 个月				
报价单位名称（盖章）：					联系人及联系电话：				
序号	项目名称	项目内容/型号规格	单位	数量	不含税单价/元	不含税合计/元	工期	质保期	备注
1	泵房设施振动噪音检查	1. 成套设备震动情况检查； 2. 水泵震动情况检查； 3. 电机噪音情况检查； 4. 水泵泵腔噪音情况检查； 5. 其他部件噪音情况检查；	次	7					每月开展一次
2	两压三电检查	1. 母线电压检查； 2. 水泵三相电流检查； 3. 变频器输出电流检查； 4. 市政进口压力检查； 5. 出口用户端压力检查； 6. 压力表及压力变送器检查；	次	7					每月开展一次

表-DL-XJ

3	泄漏及控制柜安全运行检查	1. 水泵出口止回阀回水检查; 2. 设备漏水及螺丝松动情况检查; 3. 其它阀体内漏及外漏情况检查; 4. 机械密封漏水情况检查; 5. 控制系统断电复位功能检查; 6. 控制系统手自动功能检查; 7. 控制系统定时切换功能检查;	次	7					每月开展一次
4	运行数据参数检查	高峰时段进水压力、出水压力、变频频率、变频电流检查;	次	3					每季度开展一次
5	控制系统检查	1. 变频器参数设置合理性检查; 2. 工控机参数设置合理性检查; 3. 记录变频器的运行频率、电流、温度、历史故障; 4. 记录工控机的历史故障数据;	次	3					每季度开展一次
6	水泵检查	1. 手动情况下, 逐一检查各台水泵的旋转方向; 2. 自动情况下, 检查水泵的旋转方向;	次	3					每季度开展一次
7	变频器及配电柜检查	1. 热继设置合理性检查; 2. 热继的 test 键有效性检查; 3. 检查每个中继的线圈、触点是否正常; 4. 检查每个接触器的主触点及辅触点是否正常; 5. 测试控制系统的散热系统是否正常; 6. 检查控制系统的线路有无虚接; 7. 对控制系统进行除尘吹扫	次	2					每半年开展一次

表-DL-XJ

8	设备排空	1. 设备进口管路高点进行排空气; 2. 逐台水泵进行排空气;	次	7				每月开展一次
9	加润滑脂	对所有轴承补充润滑脂 (免维护轴承除外)	次	7				每月开展一次
项目不含增值税总报价 (元)								
增值税税率 (%)								
付款方式: 1. 项目通过验收, 支付订单总额的 97%, 剩余 3% 作为质保金, 待质保期满, 无任何质量问题等支付。 2. 付款前承揽方需开具发票, 若承揽方提供增值税普通发票, 甲方支付不含增值税金额, 若承揽方提供增值税专用发票, 甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。								
注: 1. 请将合格报价供应商要求的资质证书复印件和询 (报) 价单加盖单位公章密封后于报价截止时间前, 送至重庆机场集团有限公司动力能源分公司办公楼资产组办公室 (机场东路 30 号 1 号能源中心), 如果表格不足以说明产品内容, 应另做说明或产品样本附后; 2. 若不含税单价与不含增值税总报价核算不一致的, 以不含税单价为准修正不含增值税总报价, 所有报价须四舍五入保留到 “分”。 3. 若存在以下情况, 视为无效报价: 3.1 报价截止时间前未送达报价的, 视为放弃报价资格, 并拒绝其报价文件; 3.2 资质不符或超出经营范围报价的; 3.3 有串通报价或弄虚作假等违法行为的; 3.4 报价内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; 3.5 不满足工期及质保金等询报价单提出的实质性要求的。 3.6 本次采购限价金额不含增值税 10000 元, 总报价不得超过限价金额, 否则视为无效报价。								
询价单位: 重庆机场集团有限公司动力能源分公司		联系人: 夏老师		联系电话: 023-67156274		传真: 023-67153752		
重庆机场集团有限公司动力能源分公司采购办 制								